

Obec Rudník

č.j.: SOÚ 45,R/2024 Rud.

Rudník, dňa 17.12.2024

Toto rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňa 17. 01. 2025

Stavebné povolenie



Stavebník : **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,**
IČO : 36 361 518

v zastúpení : **Ing. Miloš Karas, Svätého Vincenta 5850/6, 821 03 Bratislava**

v zastúpení : **Ing. Xénia Albertová, Muškátová 4559/2, 903 01 Senec**

v zastúpení : **LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava , IČO : 35 745 401**

v zastúpení : **Ing. Peter Červený, Hattalova 17, 949 01 Nitra**

podal dňa 09.09.2024 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu " L13.0469.22.0003 SA_Rudník, Múdrych Jarok, VNK, TS, NNK ", SO 01 - VN rozvody, SO 02 - NN rozvody, PS 01 - Transformačná stanica v katastrálnom území Rudník, na umiestnenie, ktorej bolo vydané obcou Rudník územné rozhodnutie dňa 01.08.2024 pod č.j.: SOÚ 8,R/2024 Rud. (SOÚ 52/2023), ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.09.2024.

Obec Rudník ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdila a prerokovala žiadosť stavebníka podľa § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a takto rozhodla :

líniová stavba

" L13.0469.22.0003 SA_Rudník, Múdrych Jarok, VNK, TS, NNK "

SO 01 - VN rozvody

SO 02 - NN rozvody

PS 01 - Transformačná stanica

druh a účel stavby :

inžinierska stavba podľa § 43a ods. 3. písm. i) stavebného zákona - SO 01 - VN rozvody, SO 02 - NN rozvody, PS 01 - Transformačná stanica,

v katastrálnom území **Rudník**,

Popis umiestnenia stavby :

SO 01 - VN rozvody : Predmetom stavebného objektu je výstavba novej VN prípojky pre novú TS. Navrhovaná prípojka bude pripojená na exist. VN vzdušné vedenie č.357 na PB č.58 (umiestnený na pozemku p.č. KNC 7118/1 - (KNE 1-6984)), kde sa zrealizuje prechod vedenia do kábla cez úsekový odpínač OTE 25/400-32 vrátane VN obmedzovačov prepätia.

Trasa navrhovaného VN káblového vedenia je vedená v zeleni a zväčša v súbahu s asf. cestou a po okraji lesa. Trasovaná je s min. odstupom 4m od hrany lesa a postupne pretláčaná pod súvisle zalesnené pozemky až po navrhovanú kioskovú transformačnú stanicu TS typu EH6 (umiestnenú na pozemku p.č. KNC 6696/2), kde sa kábel zaústi. V miestach križovania asf. miestnych ciest taktiež navrhujeme použiť technológiu pretláčania pre minimalizovanie otvorených výkopov.

VN káblový rozvod navrhujeme realizovať káblom 3x NA2XS(F)2Y 1x240mm², riešená dĺžka novej trasy je 1180m.

V trase a koridore káblového vedenia – v spoločnej ryhe s VN káblovým vedením je navrhované uloženie trubky HDPE40 – červená farba s označením ZSDIS. HDPE trubky budú v zemi zaslepené, na lomoch trasy, v mieste spojenia dvoch HDPE trubiek, a v mieste križovania trubky s komunikáciou budú použité ID markery. Celková dĺžka trasy HDPE trubky je 1180m.

Káble budú uložené v zeleni, v ryhe 120x50cm v pieskovom lôžku. Uloženie navrhovaného kábla, križovanie a súběhy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s platnými STN. Pri križovaní komunikácie a podzemných inžinierskych sietí bude kábel uložený v korogovanej ochrannej rúre FXKV ø200mm, resp. PE ø200mm.

SO 02 - NN rozvody : Predmetom stavebného objektu je presmerovanie existujúcich NN rozvodov napojených z exist. trafostanice na novobudovanú trafostanicu.

Z navrhovanej transformačnej stanice budú vyvedené dva NN káble NAYY-J 4x240mm² pre vyvedenie výkonu trafostanice na napojenie a posilnenie existujúcich vzdušných vedení v dotknutej lokalite Múdrych Jarok.

1. NN vývod z TS bude po cca. 60m ukončený na návrh. PB č.198 (nové číslo PB č.215) 10,5/20 (umiestnený na pozemku p.č. KNC 6696/1). Trasa NN vývodu je navrhnutá v spoločnej trase popri novom VN káblom vedení. Napájané bude novým NN káblom NAYY-J 4x240mm². NN vývod z TS bude zaústený do novej VRIS1 č.54-65 uchytenej o stĺp, z ktorej sa zrealizuje NN prepoj na exist. vzdušné vedenie smer exist. VRIS č.54-43. NN vedenie bude na stĺpe rozpojené a ukotvené. Napájané bude novým NN prepojom NAYY-J 4x95mm².
2. NN vývod z TS bude po cca. 10m ukončený na exist. PB č.199 (nové číslo PB č.216) (umiestnený na pozemku p.č. KNC 6696/2). Trasa NN vývodu je navrhnutá v zeleni. Napájané bude novým NN káblom NAYY-J 4x240mm². NN vývod z TS bude zaústený do novej VRIS1 č.54-66 uchytenej o stĺp, z ktorej sa zrealizuje NN prepoj na exist. vzdušné vedenie smer exist. PB č.213. NN vedenie bude na stĺpe rozpojené a ukotvené. Napájané bude novým NN prepojom NAYY-J 4x95mm².

PS 01 - Transformačná stanica : Predmetom prevádzkového súboru je vybudovanie novej kioskovej transformačnej stanice od výrobcu HARAMIA typ EH6.

Situovanie trafostanice : Navrhovaná transformačná stanica bude osadená na pozemku p.č. KNC 6696/2 podľa výkresovej časti dokumentácie. Prístupová cesta k TS bude zabezpečená vjazdom od hlavnej asf. cesty.

sa podľa § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

1. Stavba bude realizovaná presne podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle vyhl.č. 147/2013 Z.z..
3. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytyčenie všetkých

jestvujúcich inžinierskych sietí.

4. Stavba bude ukončená do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.
5. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.
V zmysle § 62 ods.1 písm. d) stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania.
6. Stavebník v zmysle § 75 stavebného zákona musí zabezpečiť vytyčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.
7. Stavebník v zmysle § 75a ods. 4 stavebného zákona predloží doklady o vytyčení priestorovej polohy stavby stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.
8. Stavba " L13.0469.22.0003 SA_Rudník, Múdrych Jarok, VNK, TS, NNK " pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov a prevádzkových súborov :

SO 01 - VN rozvody
SO 02 - NN rozvody
PS 01 - Transformačná stanica

9. Technické údaje stavby :

SO 01 - VN rozvody :

Predmetom stavebného objektu je výstavba novej VN prípojky pre novú TS. Navrhovaná prípojka bude pripojená na exist. VN vzdušné vedenie č.357 na PB č.58, kde sa zrealizuje prechod vedenia do kábla cez úsekový odpínač OTE 25/400-32 vrátane VN obmedzovačov prepätia.

Trasa navrhovaného VN káblového vedenia je vedená v zeleni a zväčša v súbahu s asf. cestou a po okraji lesa. Trasovaná je s min. odstupom 4m od hrany lesa a postupne pretláčaná pod súvisle zalesnené pozemky až po navrhovanú kioskovú transformačnú stanicu TS typu EH6, kde sa kábel zaústi. V miestach križovania asf. miestnych ciest taktiež navrhujeme použiť technológiu pretláčania pre minimalizovanie otvorených výkopov.

VN káblový rozvod navrhujeme realizovať káblom 3x NA2XS(F)2Y 1x240mm², riešená dĺžka novej trasy je 1180m.

V trase a koridore káblového vedenia – v spoločnej ryhe s VN káblovým vedením je navrhované uloženie trubky HDPE40 – červená farba s označením ZSDIS. HDPE trubky budú v zemi zaslepené, na lomoch trasy, v mieste spojenia dvoch HDPE trubiek, a v mieste križovania trubky s komunikáciou budú použité ID markery. Celková dĺžka trasy HDPE trubky je 1180m.

Káble budú uložené v zeleni, v ryhe 120x50cm v pieskovom lôžku. Uloženie navrhovaného kábla, križovanie a súbahy s ostatnými inžinierskymi siet'ami bude v súlade s platnými STN. Pri križovaní komunikácie a podzemných inžinierskych sietí bude kábel uložený v korugovanej ochrannej rúre FXKV ø200mm, resp. PE ø200mm.

Údaje o projektovaných kapacitách :

- | | |
|--|--------|
| - VN káblové vedenie 3x NA2XS(F)2Y 1x240 mm ² | 1180 m |
| - Úsekový odpínač OTE 25/400-32 | 1 ks |

Napät'ová sústava VN:
- 3/AC, 22 kV, 50Hz, IT

Predmetné ochranné pásma sú definované podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. nasledovne:
ods. 7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:

podľa písm. a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.

SO 02 - NN rozvody :

Predmetom stavebného objektu je presmerovanie existujúcich NN rozvodov napojených z exist. trafostanice na novobudovanú trafostanicu.

Z navrhovanej transformačnej stanice budú vyvedené dva NN káble NAYY-J 4x240mm² pre vyvedenie výkonu trafostanice na napojenie a posilnenie existujúcich vzdušných vedení v dotknutej lokalite Múdrych Jarok.

1. NN vývod z TS bude po cca. 60m ukončený na návrh. PB č.198 (nové číslo PB č.215) 10,5/20. Trasa NN vývodu je navrhnutá v spoločnej trase popri novom VN káblovom vedení. Napájané bude novým NN káblom NAYY-J 4x240mm². NN vývod z TS bude zaústený do novej VRIS1 č.54-65 uchytenej o stĺp, z ktorej sa zrealizuje NN prepoj na exist. vzdušné vedenie smer exist. VRIS č.54-43. NN vedenie bude na stĺpe rozpojené a ukotvené. Napájané bude novým NN prepojom NAYY-J 4x95mm².
2. NN vývod z TS bude po cca. 10m ukončený na exist. PB č.199 (nové číslo PB č.216). Trasa NN vývodu je navrhnutá v zeleni. Napájané bude novým NN káblom NAYY-J 4x240mm². NN vývod z TS bude zaústený do novej VRIS1 č.54-66 uchytenej o stĺp, z ktorej sa zrealizuje NN prepoj na exist. vzdušné vedenie smer exist. PB č.213. NN vedenie bude na stĺpe rozpojené a ukotvené. Napájané bude novým NN prepojom NAYY-J 4x95mm².

Údaje o projektovaných kapacitách :

- | | |
|---|------|
| - NN káblové vedenie NAYY-J 4x240 | 70 m |
| - Rozpojovacia a istiacia skriňa VRIS 54-65 | 1 ks |
| - Rozpojovacia a istiacia skriňa VRIS 54-66 | 1 ks |

Napät'ová sústava NN distribučný rozvod:
- 3/PEN, AC, 400/230V, 50 Hz, TN-C

Predmetné ochranné pásma sú definované podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. nasledovne:
ods. 7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:

písm. a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.

PS 01 - Transformačná stanica :

Predmetom prevádzkového súboru je vybudovanie novej kioskovej transformačnej stanice od výrobcu HARAMIA typ EH6.

Konštrukcia transformačnej stanice :

Betónová transformačná stanica polo zapustená, obsluhovateľná z vnútra typu EH6, výrobca ELEKTROHARAMIA Lozorno, je nízka, kompaktná železobetónová bunka, čiastočne zapustená do terénu. Skladá sa z dvoch samostatných častí:

- stavebné teleso /skelet + káblový priestor /vaňa/
- strecha

Základné technické údaje:

Prístup pre obsluhu a ovládanie trafostanice:	z vnútorného priestoru
Vonkajšia dĺžka:	3200 mm
Vonkajšia šírka:	2710 mm
Zastavaná plocha:	8,67 m ²
Celková výška so strechou:	3250 mm
Výška (nad terénom):	cca 2650 mm
Hĺbka zapustenia do zeme:	600 mm
Max. veľkosť transformátora:	do 1250 kVA
2 kusy celohliníkových dverí	s vetracou mrežou po celej ploche dverí

Technológia trafostanice :

PS 01 – Transformačná stanica :

- Transformačná stanica typ EH6 1 ks
- Kiosk EH6, VN rozvádzač – KT, transformátor 1x160kVA, NN rozvádzač – 6 vývodový.

Predmetné ochranné pásma sú definované podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. nasledovne:

ods. (9) Ochranné pásmo elektrickej stanice :

písm. c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.

10. Stavebník podľa § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámi stavebnému úradu začatie stavby.

11. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia technických noriem.

12. Stavebník je povinný počas stavebných prác na stavbe zabezpečiť bezpečný prístup k nehnuteľnostiam.

13. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.

14. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného

dohľadu.

15. Stavbyvedúci musí viesť o stavbe dokumentáciu vedenia stavby - stavebný denník.

16. Stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.

17. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením.

18. Stavenisko musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce.

19. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu.

20. Stavenisko musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

21. Stavebník je povinný dbať o to, aby neznečisťoval miestne komunikácie nad prípustnú mieru.

22. Stavebník je povinný, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť; po skončení je povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.

23 Po ukončení stavby podá stavebník v zmysle § 79 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

24. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov :

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo dňa 29.11.2023 pod č. OU-MY-OSZP-2023/001067-002 :

S umiestnením a povolením stavby „ SA_Rudník, Múdрых Jarok, VNK, TS, NNK “ podľa predloženej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie súhlasíme za nasledovných podmienok:

- Pred kolaudáciou stavby stavebník vydokladuje tunajšiemu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zhodnotenie resp. zneškodnenie všetkých odpadov prostredníctvom oprávnených subjektov na nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri realizácii stavby a to evidenčným listom odpadu, vážnymi lístkami, faktúrami, príjmovými dokladmi v súlade s týmto vyjadrením.
- Pred kolaudáciou stavebník požiada o vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1, písm. b), bod 5 zákona MŽP SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- V prípade vzniku neuvedených druhov odpadov v PD stavby stavebník vydokladuje nakladanie aj s týmito druhmi odpadov.

Súčasne upozorňujeme na plnenie povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, a to najmä:

- plnenie povinností držiteľa odpadov podľa § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to najmä správne zaradiť odpad podľa Katalógu odpadov, zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov, odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. Podľa § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pôvodcom stavebného odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba
 - podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu.
- pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií plniť povinnosti v zmysle § 77 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
 - prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
 - recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie, odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
 - zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu, odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
 - zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.
- na nakladanie s odpadmi kategórie O potrebuje mať dodávateľ stavby registráciu podľa § 98 zákona o odpadoch vydanú orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva v sídle stavebnej firmy. V prípade, že nakladá s nebezpečným odpadom musí mať registráciu aj na nakladanie s nebezpečnými odpadmi ako sprostredkovateľ podľa § 98 zákona o odpadoch. Zároveň musí mať v živnostenskom liste alebo v obchodnom registri zapísanú činnosť podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, resp. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi.
- ak bude pôvodca odpadu, držiteľ odpadu alebo vlastník pozemku vykonávať akúkoľvek činnosť podliehajúcu udeleniu súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a) - u) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu
 - napr.:
 - v prípade skladovania výkopovej zeminy (dočasné uloženie odpadu) mimo staveniska pred jej využitím na zásypové práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miesto vzniku výkopovej zeminy je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu. Príslušným orgánom na vydanie súhlasu je okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, záväzné stanovisko zo dňa 27.09.2024 pod č.: OU-MY-OSZP-2024/000917-002 :

Realizáciou stavby „SA_Rudník, Múdrych járok- VNK,TS,NNK. ú. Rudník sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a

krajiny v znení neskorších predpisov a z tohto dôvodu určujeme nasledovné podmienky vykonávania činnosti na odvrátenie nepriaznivých účinkov stavebnej činnosti potrebné na zabezpečenie záujmov ochrany prírody a krajiny, ktoré požadujeme zahrnúť do povoľujúceho rozhodnutia stavby:

1. Každý je pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. V prípade výskytu chránených druhov živočíchov, rastlín a skamenelín informovať orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny bezodkladne a zabezpečiť ich ochranu podľa pokynov konajúceho orgánu ochrany prírody a krajiny.

2. Stavebník zabezpečí počas realizácie stavby

2.1. ochranu zachovaných drevín rastúcich mimo lesa na stavebnom pozemku a s ním susediacom pred poškodením a zničením v súlade s STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie :

a) ochranu koreňového priestoru pred zhutnením vo vzdialenosti min 2,5 m od kmeňa – chránený koreňový priestor
– u všetkých drevín,

b) v prípade výkopov v chránenom koreňovom priestore – 2,5 m od päta kmeňa dreveny - tieto realizovať bezvýkopovou technológiou pretláčaním/podtláčaním v hĺbke 1,5 – 2,5 m alebo

c) v prípade výkopov v koreňovom priestore vo vzdialenosti väčšej ako 2,5 m od päty kmeňa dreveny tieto realizovať v ručne, korene rezať a ošetriť,

d) ochranu kmeňa pred mechanickým poškodením debnením alebo prenosným zastabilizovaným oplotením do výšky min 2 m bez poškodenia stromu a nesmie sa umiestniť bezprostredne na koreňové nábehy,

e) ochranu koruny vyviazaním konárov, bez orezu konárov,

f) ochranu koreňovej sústavy pred stratou vody a teplotnými extrémami,

2.2. opatrenia na ochranu chránených druhov živočíchov

a) realizácia trasy v porastoch drevín rastúcich mimo lesa stavby mimo hniezdneho obdobia vtákov,

b) výkop ryhy pre uloženie kábla bude zabezpečený voči prístupu živočíchov, pre ktoré môže byť fungovať ako zemná pasca,

2.3. opatrenia na ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov

a) na vyrovnávanie stavebného pozemku po ukončení stavby prioritne použiť zemínu z miesta výkopov bez obsahu invázných druhov rastlín z dôvodu ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov pred šírením nepôvodných invázných rastlinných druhov,

b) na uvedenie pozemkov do pôvodného stavu, teda úpravu nezastavanej a zastavanej časti stavebného pozemku budú použité iba geograficky pôvodné druhy rastlín; v žiadnom prípade nebudú použité nepôvodné invázne druhy rastlín a splaňujúce druhy rastlín zaradené do Prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z .z., ktorým sa vydáva Zoznam invázných nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy SR a zaradené do Zoznamu nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Únie, po ukončení prác bude terén v celej trase, osobitne na pozemkoch s charakterom trvalých trávnych porastov uvedený do pôvodného stavu, vrchná humusovitá vrstva bude pri zásype káblového vedenia uložená ako posledná, povrch zásypu bude utlačený na úroveň terénu bez ponechania kameniva na povrchu, povrch zásypu v úseku s trvalým trávным porastom nebude osiaty komerčnou trávnu zmesou s nepôvodnými druhmi rastlín, prípadne bude nastlaný senom z okolitých trvalých trávnych porastov alebo bude ponechaný na samovoľné zarastenie trávnu vegetáciou,

c) v prípade výskytu invázných rastlín na dotknutých pozemkoch tieto navrhovateľ odstráni v súlade s § 3 ods. a 2 z. č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Prílohou č. 2 vyhlášky MZP SR č. č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov,

d) na úsekoch bez možnosti prístupu po existujúcich komunikáciách (miestne spevnené cesty, lesné cesty, poľné cesty) zemné práce nebudú vykonávané v daždivom počasí za účelom ochrany trvalých trávnych porastov,

2.4. opatrenia na odstraňovanie nepôvodných invázných druhov rastlín po ukončení stavby

a) monitoring výskytu invázných druhov rastlín v priebehu troch vegetačných sezón a zaslanie jeho výsledku konajúcemu orgánu ochrany prírody a krajiny k 15. decembru kalendárneho roka,

b) zabezpečenie trvalého odstránenia invázných rastlín resp. zamedzenie ich šírenia v súlade § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 150/2019 Z. z. a vyhláškou MZP SR č. 450/2019 Z. z.

2.5. opatrenia na ochranu významných krajinných prvkov a mokradí

a) križovanie vodného toku a jeho brehových porastov, medzných porastov realizovať riadeným podtláčaním,

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, vyjadruje týmto súhlas s návrhom projektovej dokumentácie stavby „SA_Rudník, Múdrych járok- VNK,TS,NNK. ú. Rudník“ v území s prvým stupňom ochrany, len za splnenia podmienok uvedených v tomto stanovisku.

UPOZORNENIE:

Podľa § 103 ods. 5 zákona orgán verejnej správy, ktorý vedie konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné stanovisko alebo stanovisko, ak sa podľa zákona vyžadujú.

Podľa § 103 ods. 6 orgán verejnej správy môže schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť plán alebo projekt, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe záväzného stanoviska, v ktorom orgán ochrany prírody vyjadrí súhlas s návrhom plánu, projektu, ak sa vydanie záväzného stanoviska podľa zákona vyžaduje a v prípade projektu, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe vydaného súhlasu alebo povolennej výnimky zo zákazu, ak sa podľa zákona vyžadujú.

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej vodnej správy, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie územného a stavebného povolenia zo dňa 12.12.2023 pod č. OU-MY-OSZP-2023/001053-002 :

Z hľadiska ochrany vodných pomerov je možné predkladanú stavbu uskutočniť za nasledovných podmienok:

- na stavbu: „SA Rudník, Múdrych Jarok, TNK, TS, NNK“ je potrebný súhlas Okresného úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1 písm. a) na križovanie vodného toku a na stavbu na pobrežnom pozemku a v inundačnom území a podľa § 27 ods. 1 písm. c) na transformátory, (k žiadosti stavebník predloží stanovisko príslušného správcu povodia, výkresy križovaní).

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej vodnej správy, súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) a c) vodného zákona na uskutočnenie stavby: „SA_Rudník Múdrych jarok - VNK, TS, NNK “ zo dňa 18.11.2024 pod č. OU-MY-OSZP-2024/000955-002 :

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán podľa zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. o štátnej starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v platnom znení (ďalej len vodný zákon) vydáva súhlas :

1. podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona

na uskutočnenie stavby „SA_Rudník Múdrych jarok - VNK, TS, NNK“ (10/2023) v inundačnom území, vo vodách a na pobrežnom pozemku vodného toku Dinžíkov potok na pozemku KNC parcela číslo 6815/1, 6721 v k.ú. Rudník podľa výkresov: Situácia stavby číslo: 230701-UC0000-04 a Uloženie káblov v zemi číslo: 230701-UC0000-06, ktoré vypracoval LiV – EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava.

Stavba sa člení na tieto stavebné objekty:

SO 01 – VN rozvody

SO 02 – NN rozvody

SO 03 – Rekonštrukcia NN rozvodov

PS 01 - Transformačná stanica

Navrhovaná stavba bude križovať

- Vodný tok Dinžíkov potok riadeným pretláčaním v dĺžke 85 m, minimálne 2,5 m od dna potoka.

Vodný tok Dinžíkov potok je drobný vodný tok s pobrežným pozemkom 5 m od brehovej čiary.

2. podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona

na uskutočnenie stavby: „SA_Rudník Múdrych jarok - VNK, TS, NNK, PS 01 – Transformačná stanica“ (10/2023) podľa výkresu: Situácia stavby, Detail osadenia TS číslo: 230701-UC0000-04, ktorý vypracoval LiV – EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava.

TS 0054-010 bude umiestnená na pozemku KNC 6696/2 v k.ú. Rudník.

PS 01– v projektovej dokumentácii je navrhnutá kiosková transformačná stanica od výrobcu ELEKTROHARAMIA typ EH6. Stavebné teleso je monoliticky odliate zo železobetónu. Spodná časť stavebného telesa preberá funkciu základov. Káblový priestor (vaňa) slúži aj ako havarijná nádrž v prípade havárie olejového transformátora. Vaňa trafostanice je natrená z vnútornej strany izolačnou látkou H 2022 PERCHEM, z dôvodu kontaktu s olejom transformátora v prípade jeho netesnosti, alebo poruchy. Z vonkajšej strany je vaňa natrená penetračným náterom z dôvodu styku vane s okolitou zeminou. V transformačnej stanici TS 0054-010 bude inštalovaný olejový hermetizovaný transformátor o výkone 160 kVA.

Súhlas udeľuje úsek štátnej vodnej správy za nasledovných podmienok:

1. Všetky zásahy do koryta vodných tokov a ich pobrežných pozemkov je stavebník povinný na vlastné náklady uviesť do pôvodného stavu.
2. Meniť smer, pozdĺžny sklon a priečny profil koryta, poškodzovať brehy, ťažiť z koryta zeminu a ukladať predmety do vodného toku, ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, kvalitu vôd, zdravie ľudí a ich bezpečnosť, prípadne ukladať takéto predmety na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku, je zakázané.
3. Križovanie podzemného elektrického vedenia s vodným tokom vykonať podľa výkresov: Situácia stavby číslo: 230701-UC0000-04 a Uloženie káblov v zemi číslo: 230701-UC0000-06, ktoré vypracoval LiV – EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava.
4. Na pobrežných pozemkoch a v inundačnom území vodných tokov nevykonávať také terénne úpravy, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd počas povodne.
5. Stavebník je povinný urobiť počas výstavby a prevádzky potrebné opatrenia, tak aby pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, tieto nevnikli do povrchových alebo podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
6. Prevádzka transformačných staníc musí byť zabezpečená zamestnancami oboznámenými s osobitnými predpismi, bezpečnostnými predpismi a s podmienkami určenými na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami z hľadiska ochrany vôd.
7. Žiadateľ musí pravidelne vykonávať kontrolu transformačných staníc, skúšky tesnosti, pravidelne vykonávať údržbu a opravu.
8. Dodržať podmienky zo stanoviska SVP, š.p., Povodie Dolného Váhu š.p., číslo: SVP 7039/2023/2 CZ 34149/2023 zo dňa 20.11.2023:
 - V súlade s STN 75 2102 Úpravy riek a potokov je stanovené ochranné pásmo pri dornom vodnom toku v šírke min. 4 m od brehovej čiary obojstranne, ktoré požadujeme pri križovaní VN kábla (vrátane HDPE trubky v spoločnej ryhe) a pri samotnej výstavbe dodržať.
 - Zameranú niveletu dna (pevné dno bez nánosu) do skutočného vyhotovenia križovania toku vyznačiť. Miesto križovania toku v teréne označiť.
 - V prípade úpravy/opravy vodného toku, ak budú el. rozvody v kolízii a touto úpravou/opravou, investor stavby (Západoslovenská distribučná, a.s.) vykoná preloženie týchto rozvodov na vlastné náklady. Takisto, pri vykonávaní opráv, údržby a investícií na vodnom toku, vytyčí bezodplatne trasovanie navrhovaných rozvodov v danom záujmovom území.
 - O zahájení prác na križovaní vodného toku upovedomiť nášho pracovníka (Ing. Raksányi, 0911 428 521) a jeho pokyny rešpektovať.
 - Narušený terén v ochrannom pásme toku po vykonaní prác na križovaní zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.
 - Prípadné škody na nami spravovanom majetku zhotoviteľ stavby neodkladne ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady.
 - Po ukončení prác bude za prítomnosti nášho pracovníka (Ing. Raksányi) vykonaná kontrola záujmového územia a splnenie podmienok nášho vyjadrenia. O vykonanej kontrole bude písaný zápis.
 - Na kolaudáciu stavby žiadame byť prizvaní, kde bude zástupcovi našej organizácie odovzdané porealizačné zameranie stavby vo formáte (.dwg, .dxf, .txt), vrátane výkresu skutočného vyhotovenia križovania vodného toku v súradnicovom systéme, a to v papierovej ako aj v digitálnej podobe.

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek ochrany pred

povodňami, stanovisko k projektovej dokumentácii pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia zo dňa 12.12.2023 pod č. OU-MY-OSZP-2023/001054-002 :

Predmetná stavba sa nachádza vo vodách a na pobrežných pozemkoch vodného toku a v jeho záplavovom území.

UPOZORNENIE

1. Podľa § 20 ods. 6 písm. c) zákona o ochrane pred povodňami je v inundačnom území zakázané vykonávať terénne úpravy, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd počas povodne.
2. Podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane pred povodňami zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby vypracuje povodňový plán zabezpečovacích prác.

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie zo dňa 14.11.2024 pod zn. CD 35699/2024 :

1. VN káblový distribučný rozvod bude realizovaný káblom NA2XS(F)2Y 3x1x240, celková dĺžka vedenia je 1180m, nový distribučný rozvod sa pripojí cez nový UO 45/357 na p.b. 58.
2. Transformačné stanice:
 - a. Nová transformačná stanica TS 0054-10 Typ EH6, VN rozvádzač KKT, Pole1 prívod od UO 45/357, Pole2 Rezerva, Pole3 vývod na transformátor, transformátor 160kVA, 6 vývodový NN rozvádzač,
3. Pripojenie na NN rozvody:
 - a. Z novej TS 0054-010 vývod č. 1 káblom NAYY-J 4x240 cez novú skriňu VRIS1+K 54-65 na p.b. 198, vývod č. 2 káblom NAYY-J 4x240 cez novú skriňu VRIS1+K 54-66 na p.b. 199.
4. Rekonštrukcia NN vzdušného vedenia v rozsahu RETILENS 4x70 a NFA2X4x50 za NFA2X4x95. Na p.b. 187 zrealizovať rozpojovací bod cez VRIS1 54-64.
5. NN poistky v nových skriniach požadujeme navrhnúť tak, aby bola dodržaná selektivita vypínania a impedancia vypínacej slučky.
6. Uloženie vn a nn káblov musí byť vo verejne prístupných trasách a musí vyhovovať STN 34 1050, 33 2000-5-52 a 73 6005. Káble ukladať do definitívne vybudovaných trás rozvodu. Káble pod spevnenými plochami a komunikáciami ako aj pri križovaní podzemných inžinierskych sietí požadujeme uložiť do káblových chráničiek - korungované rúry FXKV ø200 pre vn káble a korungované rúry FXKV ø 160 pre nn káble. Vrchnú hranu uloženia káblov pod spevnenými plochami a komunikáciami požadujeme v hĺbke 1000 mm. Požadujeme doložiť rezy uloženia kábla v celej dĺžke navrhovanej trasy vrátane koordinačných rezov pri križovaní s podzemnými inžinierskymi sieťami.
7. Deliacim miestom medzi zariadením distribučnej sústavy a prípojným zariadením žiadateľa budú poistkové spodky v rozpojovacích skriniach SR.
8. Merania spotreby elektrickej energie (fakturačné merania) jednotlivých odberateľov budú v elektromerových rozvádzačoch umiestnených na miestach prístupných pracovníkom ZSDIS z verejného priestranstva.
9. Zároveň upozorňujeme na povinnosť majiteľa nehnuteľnosti na zabezpečenie prístupu pracovníkov energetiky k elektroenergetickým zariadeniam nachádzajúcim sa alebo prechádzajúcimi cez pozemok za účelom opravy a revízií týchto zariadení.
10. Majetkovo-právne vysporiadanie a prevádzkovanie novonavrhovaných zariadení je

riešené Zmluvou o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.

11. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
12. V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa §45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.
13. Napojenie na 22 kV sieť energetiky musí byť zrealizované materiálmi a dodávkami, ktoré sú schválené a zavedené v používanie v sústave Západoslovenskej distribučnej, a.s.. Zoznam materiálov schválených pre používanie v sústave Západoslovenskej distribučnej, a.s. sa nachádza na webovej stránke www.zsdis.sk.
14. Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe, je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich Západoslovenskej distribučnej, a.s, RSS Západ. Objednávku adresujte na p. Pschotner tel.. +421-(0)34-695 3656, email: jan.pschotner@zsdis.sk
15. Zemné práce-pri križovaní a súbehu zariadení Západoslovenskej distribučnej, a.s. požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.
16. Pri prácach na zariadeniach patriacich Západoslovenskej distribučnej, a.s požiadať pracovníkov Tímu správy energ. zariadení Západ-Trnava o technický dozor
17. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
18. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na dobu 12 mesiacov.

BVS a.s. Bratislava, vyjadrenie k projektovej dokumentácii k stavebnému a územnému konaniu zo dňa 16.11.2023 pod č. 89958/2023/DJ :

Ku stavbe: „SA_RUDNÍK, MÚDRYCH JAROK, VNK, TS, NNV“, k. ú. Rudník, nebudeme mať námietky, ak budú splnené nasledovné podmienky BVS :

- **Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (p. Trizuliak 0903 722 752).**
- Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu je potrebné **vytýčenie smeru** verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.
Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).
- Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

- K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.
- Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklapy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosi, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV.
- Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV.
- Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
- Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu je potrebné doložiť informatívny zakres GIS BVS, ktorý Vám zasielame v prílohe.

Slovak Telekom a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 20.08.2024 pod Číslo 6612423267 :

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nespĺní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade vzniku ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii sa SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spol. povereného správou sietí:
Alexander Kollár, alexander.kollar@telekom.sk, + 421 34 6512211.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemné telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- Žiadateľ a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje nehnuteľnosť pripojiť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

SPP – distribúcia a.s. Bratislava, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie zo dňa 09.12.2023 pod č. TD/NS/0676/2023/Md :

**S vydaním stavebného povolenia sa súhlasí za dodržania nasledovných podmienok :
VŠEOBECNÉ PODMIENKY :**

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri zemných prácach **dôjde k odkrytiu** plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. **0850 111 727**, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €**, **poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia** podľa § 284 a § 285, **prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia** podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné konanie zo dňa 21.11.2023 pod č. OU-NM-PLO-2023/016534-002 :

Po oboznámení sa so žiadosťou a priloženým administratívnym materiálom Vám zasielame toto vyjadrenie :

- Z k žiadosti doložených grafických podkladov vyplýva, že trasa navrhovaného vedenia je situovaná mimo zastavaného územia obce, na poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkoch v k. ú. Rudník.
- Podľa predloženého zákresu trasy do katastrálnej mapy si výkopové práce spojené s uložením zemnej VN prípojky (SO 01) vyžadujú záber poľnohospodárskej pôdy na pozemkoch parcel registra CKN č. 7118/1 - orná pôda(podľa stavu EKN sa jedná o parcely č. 1-6984, č. 1-6985, č. 1-6986, č. 1-6979, č. 1-6978, 1-6977/2; č. 1-6977/1, č. 1-6976, 1-6975, č. 1-6974, č. 1-6973, č. 1-6972, č. 1-6971, č. 1-6970, č. 1-6969, č. 1-6991, č. 1-7024, č. 1-7042, č. 1-7041, č. 1-7040, č. 1-7039, č. 1-7038, č. 1-7037, č. 1-7036, č. 1-7035, č. 1-7034, č. 1-7033, č. 1-7032, č. 1-7031, č. 1-7065, č. 1 -7084 a č. 1 -7085), CKN č. 7064 - záhrada, CKN č. 7063 - záhrada, CKN č. 6815/1 - ttp (podľa stavu EKN sa jedná o parcelu č. 1-6833), CKN č. 6721 - ttp (podľa stavu EKN sa jedná o parcelu č. 1-6721), CKN č. 6743/1 - orná pôda (podľa stavu EKN sa jedná o parcely č. 1-6720, č. 1-6719, č. 1-6717, č. 1-6716, č. 1-6715, č. 1-6714, č. 1-6713, č. 1-6712, č. 1-6711, č. 1-6710, 1-6709, č. 1-6708, č. 1-6707, č. 1-6706, č. 1-6705, č. 1-6704, č. 1-6703, č. 1-6701 a č. 3-6700), CKN č. 6542/1 - záhrada, CKN č. 6548/2 - záhrada, CKN č. 6549 - orná pôda (podľa stavu EKN sa jedná o parcely č. 1-6549 a č. 1-6550), CKN č. 6696/2 - orná pôda po dobu kratšiu ako 1 rok.
- V tomto prípade, je investor stavby povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy - § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Náležitosti, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako 1 rok sú uvedené v § 18 ods. 2 zákona.
- Vyššie uvedenú povinnosť žiadame zahrnúť do podmienok stavebného povolenia.
- V prípade ak sa výkopové práce budú realizovať viac ako 1 rok je potrebné požiadať tunajší úrad pred vydaním stavebného povolenia o vydanie rozhodnutia o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona.
- Umiestnenie kioskovej TS-EH6 (PS 01) na parcele CKN č. 6696/2-orná pôda nachádzajúcej sa mimo zastavaného územia obce Vrbovce, si vyžiada záber poľnohospodárskej pôdy menší ako 25 m² (8,64 m²). V tomto prípade vyvstáva zo strany investora stavby povinnosť požiadať tunajší úrad pred vydaním stavebného povolenia o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel podľa § 17 ods. 3 zákona.
- Umiestnenie nového podperného bodu č. 198 na pozemku parcely CKN č. 6696/1 - orná pôda v rámci NN vývodu z TS si nevyžiada záber poľnohospodárskej pôdy v jednotlivých prípadoch väčší ako 25 m², preto nie je potrebné žiadať tunajší úrad o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy (§ 17 ods. 2 zákona). V tomto prípade OU vydá pred vydaním stavebného povolenia, po predložení žiadosti stanovisko podľa § 17 ods. 3 zákona.
- Na základe vyššie uvedeného tunajší úrad nemá námietky voči vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby na predmetnú stavbu.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde zo dňa 22.08.2024 pod č. OU-NM-PLO-2024/013420-002 :

OU súhlasí s navrhovaným zámerom stavby na poľnohospodárskej pôde za dodržania týchto

podmienok :

- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a samonáletom drevín.
- Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárenie a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku parcely CKN č. 6696/2 resp. jej uložením a rozprestretím na inú parcelu poľnohospodárskej pôde.
- Vstup na poľnohospodárske pozemky, ktoré sú predmetom použitia poľnohospodárskej pôdy vopred prekonzultovať z jej vlastníkom resp. užívateľom.
- Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku z trvalého trávnatého porastu na zastavanú plochu a nádvorie s predložením porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva, ak nie kolaudačného rozhodnutia) a tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Myjava, katastrálny odbor, Moravská 1, 907 01 Myjava.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde zo dňa 12.11.2024 pod č. OU-NM-PLO-2024/017445-003 :

OÚ súhlasí s navrhovaným zámerom stavby na poľnohospodárskej pôde za dodržania týchto podmienok :

- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a samonáletom drevín.
- Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárenie a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku parcely CKN č. 6696/1 resp. jej uložením a rozprestretím na inú parcelu poľnohospodárskej pôde.
- Vstup na poľnohospodárske pozemky, ktoré sú predmetom použitia poľnohospodárskej pôdy vopred prekonzultovať z jej vlastníkom resp. užívateľom.
- Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku z trvalého trávnatého porastu na zastavanú plochu a nádvorie s predložením porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva, ak nie kolaudačného rozhodnutia) a tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Myjava, katastrálny odbor, Moravská 1, 907 01 Myjava.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie dolného Váhu, odštepny závod Piešťany, stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo dňa 20.11.2023 pod č. SVP 7039/2023/2, CZ 34149/2023 :

Z pohľadu správcu drobného vodného toku BP Kostolník (Dinžikov potok), č. hydrolog. poradia 4-21-09, identifikátor č. 1689, k predloženej PD (Ing. Držík, 10/2023) uvádzame nasledovné :

- V záujmovom území výstavby je vodný tok v neupravenom profile s prirodzeným režimom odtoku povrchových vôd, bez vymedzených pozemkových hraníc.
- V súlade s STN 75 2102 Úpravy riek a potokov je stanovené ochranné pásmo pri drobnom vodnom toku v šírke min. 4 m od brehovej čiary obojstranne, ktoré požadujeme pri križovaní VN kábla (vrátane HDPE trubky v spoločnej ryhe) a pri

samotnej výstavbe dodržať.

- K umiestneniu navrhovanej kioskovej TS na pare. č. 6696/2 KN-C nemáme výhrady.
- So spôsobom križovania vodného toku VN prípojkou (vrátane HDPE trúbkou) **riadeným pretlakom** so zabezpečeným krytím 2,50 m podľa predloženého výkresu č. 230701-UC0000-06 **súhlasíme**. Zameranú niveletou dna (pevné dno bez nánosov) do skutočného vyhotovenia križovania toku vyznačiť. **Miesto križovania toku v teréne označiť**.
- **V prípade úpravy/opravy vodného toku, ak budú el. rozvody v kolízii s touto úpravou/opravou, investor stavby (Západoslovenská distribučná, a.s.) vykoná preloženie týchto rozvodov na vlastné náklady. Takisto, pri vykonávaní opráv, údržby a investícií na vodnom toku, vytýči bezodplatne trasovanie navrhovaných rozvodov v danom záujmovom území.**
- Vlastníkovi stavby umiestnenej vo vodnom toku a v jeho inundačnom území vyplýva podľa § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) povinnosť na vlastné náklady dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd, nakoľko nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov (§ 49 ods. 5 vodného zákona),
- **O zahájení prác na križovaní vodného toku upovedomiť nášho pracovníka (Ing. Raksányi, 0911 428 521) a jeho pokyny rešpektovať.**
- Ukladanie stavebného a iného materiálu na pobrežných pozemkoch (pozemky v šírke do 5 m od brehovej čiary obojstranne) je zakázané!!!
- Akékoľvek iné zásahy do koryta vodného toku a pobrežných pozemkov uviest' neodkladne do pôvodného stavu. Narušený terén v ochrannom pásme toku po vykonaní prác na križovaní zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.
- Prípadné škody na nami spravovanom majetku zhotoviteľ stavby neodkladne ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady.
- Po ukončení prác bude za prítomnosti nášho pracovníka (Ing. Raksányi) vykonaná kontrola záujmového územia a splnenie podmienok nášho vyjadrenia. **O vykonanej kontrole bude spísaný zápis.**
- Na kolaudáciu stavby žiadame byť prizvaní, kde bude zástupcovi našej organizácie odovzdané porealizačné zameranie stavby vo formáte (.dwg, dxf, txt), vrátane výkresu skutočného vyhotovenia križovania vodného toku v súradnicovom systéme, a to v papierovej ako aj v digitálnej podobe.

Krajský pamiatkový úrad, Trenčín, záväzné stanovisko zo dňa 21.11.2023 pod č. KPUTN-2023/22054-2/93313/NIP :

- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí **nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín** priamo alebo prostredníctvom obce. Oznamenie o náleze je povinný urobiť nálezca **najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení**. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba

oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom, stanovisko pre účely stavebného konania zo dňa 20.11.2023 pod č. ORHZ-NMI-2023/000390-002 :

S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby **súhlasí** :

- Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s projektovou dokumentáciou stavby ho požadujeme predložiť pri kolaudačnom konaní.

Obec Rudník ako orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, výnimka z cestného ochranného pásma miestnej komunikácie zo dňa 13.12.2023 pod zn. OcÚRu-160-003/2023/TE1 :

Povolenie výnimky zo zákazu obmedzovania činnosti v cestnom ochrannom pásme na uloženie elektrického kábla pre stavbu „SA_Rudník, Múdrych Jarok, VNK, TS, NNV“ v cestnom ochrannom pásme miestnej komunikácie v pasporte obce vedenú pod č. 7c a na ňu sa napájajúcej miestnej komunikácie 9c užívaná ako spevnená poľná cesta za týchto podmienok:

1. Vybudovanie elektrického vedenia sa bude realizovať v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou z 09/2023, ktorú vypracovala spol. Liv - EPI, s. r. o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Dušan Držík.
2. V mieste, kde je komunikácia č. 9c iba spevnená, bude elektrické vedenie uložené do ručne kopanej ryhy. V časti komunikácie 7c s asfaltovým povrchom bude vedenie uložené riadeným pretláčaním, ako je uvedené v projektovej dokumentácii.
3. V zmysle § 11 cestného zákona žiadateľ na vlastné náklady odstráni objekt kedykoľvek, ak to bude vyžadovať spoločenský záujem. 4. Toto povolenie nenahrádza iné povolenia podľa iných právnych predpisov a noriem. Za vydanie tohto povolenia sa žiadateľovi, LiV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava ukladá správny poplatok podľa zákona NR SR č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch, pol. 85 písm. a) Sadzobníka v znení neskorších predpisov vo výške 50,- Eur. Tento bude uhradený bankovým prevodom na účet obce Rudník č. SK67 0200 0000 0000 0542 6182, VS: 1602023. V zmysle § 11 ods. 5 cestného zákona sa na povolenie výnimky z cestného ochranného pásma nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Obec Rudník, stanovisko do úradného záznamu zo dňa 03.12.2024 :

V rámci možnosti podania námietok resp. pripomienok v rámci konania na stavbu „L13.0469.22.0003 SA_Rudník, Múdrych Jarok, VNK, TS, NNK“ podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Dušanom Držíkom v októbri 2023 v súlade so zverejneným Oznámením o začatí stavebného konania vydaného dňa 08.11.2024 pod č.j.: SOÚ 45,O/2024 Rud. podávam za obec Rudník ako jej štatutárny zástupca do záznamu nasledovné stanovisko a požiadavku obce:

Obec Rudník v zastúpení starostkou obce Monikou Malcovou mení stanovisko pod zn. OcÚRu-160-002/2023/TE1 zo dňa 13.12.2023 nasledovne:

- Obec Rudník má v tejto časti obce inštalované vzdušné vedenie miestneho rozhlasu a verejného osvetlenie. V tejto lokalite je popri miestnej komunikácii uložené vodovodné potrubie DN40, z tohto dôvodu je potrebné dať vytýčiť BVS, a.s. jeho trasu.
- Stavebník musí požiadať pred realizáciou stavby obec Rudník o zvláštne užívanie miestnych komunikácií a práce zrealizovať v súlade s vyššie uvedenou dokumentáciou pri ceste č. 7c pretláčkou, v prípade cesty 9c ručným prekopením.

Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o., Prievidza, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby zo dňa 26.08.2024 pod číslom : OS/PD-P-S2024/00979/01-EZ :

- Dodržať podmienky uvedené v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby zo dňa 26.08.2024 pod číslom : OS/PD-P-S2024/00979/01-EZ.

25. Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

Zo strany účastníkov konania neboli vznesené pripomienky a námietky.

V zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa § 52 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 09.09.2024 podal horeuvedený stavebník žiadosť o stavebné povolenie na líniovú stavbu " L13.0469.22.0003 SA_Rudník, Múdrych Jarok, VNK, TS, NNK ", SO 01 - VN rozvody, SO 02 - NN rozvody, PS 01 - Transformačná stanica v katastrálnom území Rudník.

Na uvedenú stavbu bolo vydané obcou Rudník územné rozhodnutie dňa 01.08.2024 pod č.j.: SOÚ 8,R/2024 Rud. (SOÚ 52/2023), ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.09.2024.

Ku žiadosti o stavebné povolenie bolo stavebnému úradu predložené splnomocnenie stavebníka Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36 361 518, ktorý splnomocnil poverených zamestnancov Ing. Miloš Karas, Svätého Vincenta 5850/6, 821 03 Bratislava a Ing. Xénia Albertová, Muškátová 4559/2, 903 01 Senec, ktorý splnomocnili LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava 821 09, IČO : 35 745 401 v zastúpení Ing. Peter Červený, Hattalova 17, 949 01 Nitra na zastupovanie stavebníka v stavebnom konaní na stavbu " L13.0469.22.0003 SA_Rudník, Múdrych Jarok, VNK, TS, NNK ", SO 01 - VN rozvody, SO 02 - NN rozvody, PS 01 - Transformačná stanica v katastrálnom území Rudník.

Uvedená stavba je v zmysle § 43a ods. 3) písm. i) stavebného zákona zaradená medzi inžinierske stavby - diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice a súčasne je stavba v zmysle § 139 ods. 3 písm. d) stavebného zákona líniovou stavbou.

Podľa § 58 ods. 2) stavebného zákona musí stavebník preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu.

Podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“ použitým v spojení „vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa podľa povahy prípadu rozumie

- a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu,
- b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,^{13a)}
- c) **právo vyplývajúce z iných právnych predpisov,**^{13b)}
- d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu.^{13c)}

Poznámka **13b)** k § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona - Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, **zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**, zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.09.2012 zrušil **zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**.

Zákonom č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol novelizovaný aj stavebný zákon – a to práve poznámka pod čiarou k odkazu 13b) k § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona (právo vyplývajúce z iných právnych predpisov). Z uvedenej novely vyplýva, že oprávnenia vyplývajúce zo zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov (dnes v platnosti zákon č. 251/2012 Z.z.) postačujú na preukázanie iného práva mimo zastavaného územia obce k pozemku v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona.

Podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takého rozhodnutia.

Stavebník ako držiteľ povolenia v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďuje na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce v časti vymedzeného územia líniovú stavbu " L13.0469.22.0003 SA_Rudník, Múdrych Jarok, VNK, TS, NNK ", SO 01 - VN rozvody, SO 02 - NN rozvody, PS 01 - Transformačná stanica v katastrálnom území Rudník, ktorá je elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie distribučnej sústavy v zmysle § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle § 11 ods. 5) zákona č. 251/2012 Z.z. ak vznikne vlastníčkovi nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv držiteľa povolenia alebo ním poverenej osoby majetková ujma, má nárok na náhradu škody. Na konanie o náhrade škody sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Ak je vlastník nehnuteľnosti obmedzený pri obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti, ak sa

neposkytuje jednorazová náhrada podľa odseku 9 alebo 12. Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti možno uplatniť u držiteľa povolenia alebo ním poverenej osoby do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o tom vlastník dozvedel, najneskôr však do jedného roka od vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak právo vlastníka na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti zaniká. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.

V zmysle § 11 ods. 6) zákona č. 251/2012 Z.z. držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba je povinný konať tak, aby nespôsobil ujmu na právach vlastníkov dotknutých nehnuteľnosťami, a ak sa jej nedá vyhnúť, obmedziť ujmu na najmenšiu možnú mieru. Po skončení nevyhnutných pozemných prác je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinný uviesť pozemky do pôvodného stavu, alebo, ak to nie je možné, je povinný uhradiť vlastníkovi pozemku spôsobenú škodu.

V zmysle § 11 ods. 8) zákona č. 251/2012 Z.z. povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa § 11 ods. 1) zákona č. 251/2012 Z.z. 1 sú vecnými bremenami spojenými s vlastníctvom nehnuteľnosti. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je oprávnený podať držiteľ povolenia.

V zmysle § 11 ods. 9) zákona č. 251/2012 Z.z. vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu; náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia, okrem výmery, za ktorú vlastníkovi patrí primeraná jednorazová náhrada podľa odseku 12.

V zmysle § 11 ods. 10) zákona č. 251/2012 Z.z. nárok na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena možno uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa vlastník nehnuteľnosti o uplatnení zákonného vecného bremena držiteľom povolenia dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia a pri zákonných vecných bremenách podľa odseku 1 písm. f) a g) § 11 odo dňa vykonania zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena držiteľom povolenia zaniká. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníkovi nehnuteľnosti vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.

V zmysle § 11 ods. 12) zákona č. 251/2012 Z.z. za nútené obmedzenie vlastníka pozemku v užívaní pozemku v ochrannom pásme podľa § 43, § 79, § 87 a v bezpečnostnom pásme podľa § 80 zriadených po 1. septembri 2012 je držiteľ povolenia povinný vyplatiť vlastníkovi pozemku primeranú jednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia obvyklého užívania pozemku. Nárok na primeranú jednorazovú náhradu si musí vlastník pozemku uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o nútenom obmedzení užívania pozemku dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa núteného obmedzenia užívania pozemku, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu zanikne. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníkovi pozemku vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník pozemku na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.

Zákonom č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol novelizovaný aj stavebný zákon – a to práve poznámka pod čiarou k odkazu 13b) k § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona (právo vyplývajúce z iných právnych predpisov). Z uvedenej novely vyplýva, že oprávnenia vyplývajúce zo zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov (dnes v platnosti zákon č. 251/2012 Z.z.) postačujú na preukázanie iného práva mimo zastavaného územia obce k pozemkom v k.ú. Rudník v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona na ktorých sa nachádza stavba.

Stavebný úrad dňa 08.11.2024 pod č.j.: SOÚ 45,O/2024 Rud. oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby a pretože stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a súčasne žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby upustil podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Stavebný úrad určil lehotu v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona na podanie námietok a pripomienok a to do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

Stavebný úrad upozornil účastníkov konania v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne a zároveň upozornil jednotlivo dotknuté orgány v zmysle § 61 ods. 6. stavebného zákona, že sú povinné oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Na základe oznámenia o začatí stavebného konania zo dňa 08.11.2024 pod č.j.: SOÚ 45,O/2024 Rud. sa dostavila na stavebný úrad (Spoločná obecná úradovňa so sídlom v Myjave) dňa 03.12.2024 starostka obce Rudník ako orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a ako vlastníč a prevádzkovateľ bezdrôtového vzdušného vedenia miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia za účelom vydania stanoviska sa k stavebnému povoleniu líniovej stavby " L13.0469.22.0003 SA_Rudník, Múdrych Jarok, VNK, TS, NNK ", SO 01 - VN rozvody, SO 02 - NN rozvody, PS 01 - Transformačná stanica v katastrálnom území Rudník.

Zároveň v stanovenej lehote neboli podané žiadne námietky ani pripomienky účastníkov konania. V stanovenej lehote nepožiadal žiadny ďalší dotknutý orgán o predĺženie lehoty na riadne posúdenie stavby.

Ostatné dotknuté orgány, ktoré neoznámili svoje stanoviská podľa § 61 ods. 6. stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona. Bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa podmienky územného rozhodnutia a stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania :

- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo dňa 29.11.2023 pod č. OU-MY-OSZP-2023/001067-002.
- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy

ochrany prírody a krajiny, záväzné stanovisko zo dňa 27.09.2024 pod č.: OU-MY-OSZP-2024/000917-002.

- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, rozhodnutie - súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvý stupňom ochrany zo dňa 17.05.2024 pod č. OU-MY-OSZP-2024/000083-006.
- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej vodnej správy, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie územného a stavebného povolenia zo dňa 12.12.2023 pod č. OU-MY-OSZP-2023/001053-002.
- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej vodnej správy, súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) a c) vodného zákona na uskutočnenie stavby: „SA_Rudník Múdrych jarok - VNK, TS, NNK “ zo dňa 18.11.2024 pod č. OU-MY-OSZP-2024/000955-002.
- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek ochrany pred povodňami, stanovisko k projektovej dokumentácii pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia zo dňa 12.12.2023 pod č. OU-MY-OSZP-2023/001054-002.
- Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie zo dňa 14.11.2024 pod zn. CD 35699/2024 a stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie zo dňa 04.12.2023 pod zn. CD 40340/2023.
- BVS a.s. Bratislava, vyjadrenie k projektovej dokumentácii k stavebnému a územnému konaniu zo dňa 16.11.2023 pod č. 89958/2023/DJ.
- Slovak Telekom a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 20.08.2024 pod Číslom 6612423267.
- SPP – distribúcia a.s. Bratislava, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie zo dňa 09.12.2023 pod č. TD/NS/0676/2023/Md.
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné konanie zo dňa 21.11.2023 pod č. OU-NM-PLO-2023/016534-002.
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde zo dňa 22.08.2024 pod č. OU-NM-PLO-2024/013420-002.
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde zo dňa 12.11.2024 pod č. OU-NM-PLO-2024/017445-003.
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie dolného Váhu, odštepny závod Piešťany, stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo dňa 20.11.2023 pod č. SVP 7039/2023/2, CZ 34149/2023.
- Krajský pamiatkový úrad, Trenčín, záväzné stanovisko zo dňa 21.11.2023 pod č. KPUTN-2023/22054-2/93313/NIP.
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom, stanovisko pre účely stavebného konania zo dňa 20.11.2023 pod č. ORHZ–NM1-2023/000390-002.
- ORPZ ODI Nové Mesto nad Váhom, stanovisko zo dňa 21.11.2023 pod číslom ORPZ-NM-ODI1-319-001/2023-ING.

- Obec Rudník ako orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, výnimka z cestného ochranného pásma miestnej komunikácie zo dňa 13.12.2023 pod zn. OcÚRu-160-003/2023/TE1.
- Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o., Prievidza, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby zo dňa 26.08.2024 pod číslom : OS/PD-P-S2024/00979/01-EZ.
- Energotel, a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 14.11.2023.
- Orange Slovensko a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 27.08.2024 pod č. BA-3328 2024.
- Okresný úrad Myjava, odbor krízového riadenia, stanovisko zo dňa 10.11.2023 pod č.: OU-MY-OKR-2023/000238-052.
- eustream,a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 07.11.2023 pod č. 667/2023.
- UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 06.11.2023 pod č. 2276/2023.
- Transpetrol a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 10.11.2023 pod č. 009654/2023.
- SITEL s.r.o., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 23.08.2024 pod č. 240820-1792.
- SWAN, a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 07.11.2023 pod č. 11740/2023.
- O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 23.11.2023.
- Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - stanovisko zo dňa 30.11.2023 pod č. SEMal-EL13/2-9-21/2023.
- Hydromeliorácie, š.p., Bratislava - vyjadrenie zo dňa 13.11.2023 pod č. 1733-2/342/2023.
- Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácii a bezpečnosti MV SR Bratislava - vyjadrenie zo dňa 10.11.2023 pod č. SITB-OT4-2023/001303-175.
- Obec Rudník, stanovisko do úradného záznamu zo dňa 03.12.2024.

Ich stanoviská boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol uhradený podľa V. časti, položky č. 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote 400 €.

Poučenie

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Rudník, Rudník č. 1, 906 23. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.




Monika Malcová
starostka obce

Príloha pre stavebníka : 1 x projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Doručuje sa :

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení Ing. Miloš Karas, Svätého Vincenta 5850/6, 821 03 Bratislava v zastúpení Ing. Xénia Albertová, Muškátová 4559/2, 903 01 Senec v zastúpení LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava v zastúpení Ing. Peter Červený, Hattalova 17, 949 01 Nitra
2. Trenčiansky samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, Oddelenie životného prostredia a územného plánovania, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín
3. Obec Rudník, starostka Monika Malcová
4. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava - úsek ŠSOH, úsek ŠSOO, úsek ŠSOPaK, úsek ŠVS, úsek ochrany pred povodňami
5. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
6. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
7. Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
9. SPP a.s. distribúcia, Plátennícka 2, 821 09 Bratislava
10. SVP š.p., Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Nábřežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
11. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
12. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
13. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru - Odbor poriadkovej a dopravnej polície, Okresný dopravný inšpektorát, Bzinská 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
14. OR hasičského a záchranného zboru, Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
15. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín

Toto rozhodnutie na líniovú stavbu sa oznamuje účastníkom stavebného konania verejnou vyhláškou podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a bude vyvesené po dobu 15 dní na verejnej tabuli obce Rudník a na webovej stránke obce Rudník. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

