

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V NOVOM MESTE NAD VÁHOM

Hviezdoslavova 36

915 41 Nové Mesto nad Váhom

Zn.: OÚŽP/2006/02083,R
Vybavuje: Mgr. Homolová

v Myjave, 9.11.2006

Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.11.2006
V Myjave: 13.11.2006 podpis: Homolová



ROZHODNUTIE

Obvodný úrad životného prostredia v Novom Meste nad Váhom ako príslušný správny orgán podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len vodný zákon)

povoľuje

stavebníkovi: obec Rudník
v zastúpení: Bc. Jaroslav Ferianec – starosta obce
adresa: 906 23 Rudník
IČO: 309 958

A.) vodnú stavbu „ČOV AT 120“ na pozemkoch parcela č. 22 427, 22 426, 22 394/2, 22 394/1 v k.ú. Rudník podľa § 26 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona.

Pre uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Technické údaje stavby:

- ČOV: Biologická čistiareň odpadových vôd pozostáva z celoplastovej PP, plastového PP krytu, prítokového a odtokového potrubia, technologickej výstavby (denitrifikácia, aktivácia, separácia), dúchadla, prevzdušňovacieho a prečerpávacieho systému a akumulácie nárazovo pritekajúcich odpadových vôd. Súčasťou komplexnej technologickej linky je aj čerpacia stanica s automaticky ovládaným čerpadlom, šachta na dúchadlo, kalojem, elektrorozvádzač a elektroinštalácia.
- Akumulačná nádrž 6,6 m³
- Kanalizačné potrubie DN 250 o dĺžke 41m medzi RŠ6-RŠ5-RŠ2, kanalizačné potrubie DN 250 o dĺžke 5m medzi RŠ2-RŠ1-akumulačná nádrž a kanalizačné potrubie DN 200 o dĺžke 40m medzi ČOV-RŠjest.

2. Stavba nesmie byť zahájená kým vodoprávne povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia, ktorú vypracoval Ing. Miloslav Hoďovský, autorizovaný stavebný inžinier (1541*Z*4-24) – STAVIKON, architektonická, projektová a inžinierska kancelária. Jedna sada overenej projektovej dokumentácie sa vracia stavebníkovi, druhá sa ukladá do vodohospodárskej evidencie.

4. Pri výstavbe musia byť dodržané všetky zákonné ustanovenia, príslušné technické normy, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a je potrebné dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

5. Predpokladaný termín ukončenia stavby: december 2006.

6. Povolenie na vodnú stavbu stráca platnosť, ak **do dvoch rokov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavba nebude zahájená.

7. Stavbu uskutočniť podľa dokumentácie overenej vodohospodárskym orgánom a prerokovať s vodohospodárskym orgánom zmeny, ktoré by sa v priebehu prác ukázali ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie.

8. Po ukončení výstavby požiadať tunajší správny orgán o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa ustanovenia § 76 stavebného zákona v súlade s ustanovením § 26 vodného zákona.

9. K objektom vodnej stavby umožniť prístup vodohospodárskemu orgánu k vykonaniu technických previerok.

10. Stavebník pred zahájením prác zabezpečí vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí.

11. Predpokladané náklady: 701.000,- Sk.

B.) Povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona – vypúšťanie odpadových vôd z ČOV do toku Rudník v rkm 9,168:

1. Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd

Max. hod. prietok, l/s	Priemerný prietok, l/s	m ³ /deň	m ³ /rok
7,56	2,43	209,925	76 622,625

2. Povolené koncentračné a bilančné hodnoty pre jednotlivé ukazovatele znečistenia

ukazovateľ	Koncentrácia (mg/l)		Bilančné hodnoty	
	p	m	kg/deň	t/rok
BSK ₅	30	60	0,0061	0,0022
NL	30	60	0,0061	0,0022
CHSK ₅	135	170	0,0283	0,0103

3. **Časová platnosť** povolenia sa určuje podľa § 21 ods. 4 vodného zákona – 4 roky od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia ČOV.

4. Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd:

- odpadové vody budú vypúšťané do povrchových vôd – do toku Rudník v rkm 9,168 z výstného objektu podľa projektovej dokumentácie. Jeho súčasťou je opevnenie svahov a dna toku na dĺžke 1,5m betónovými dlaždicami na štrkovom podklade.
- odpadové vody budú vypúšťané kontinuálne počas 365 dní

5. Miesto a početnosť odberu vzoriek:

Vzorka bude odoberaná z výstného objektu v prvom roku 4-krát ročne, v ďalších rokoch 2 vzorky ročne.

- typ vzorky - bodová
- rozbor odpadových vôd bude vykonávaný v ukazovateľoch NL, CHSK₅ a BSK₅.
- odbery vzoriek a ich rozbor uskutoční akreditované laboratórium

6. Metódy stanovenia ukazovateľov vypúšťaného znečistenia:

Podľa § 3 ods. 12 NV SR č. 296/2005 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd odporúčané metódy na stanovenie ukazovateľov limitných hodnôt a kvalitatívnych cieľov vo vodách sú uvedené v prílohe č. 4 NV SR č. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd; možno použiť aj inú metódu ak limit stanovenia, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde.

7. Žiadateľ je povinný:

- odovzdávať vyhodnotenie rozborov odpadových vôd Obvodnému úradu životného prostredia v Novom Meste nad Váhom v prvom roku 4-krát ročne, v ďalších rokoch 2 vzorky ročne.

8. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania:

OÚŽP v NMNV, úsek ŠSOH:

- pred kolaudáciou žiadame doložiť na tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vydokladovanie zhodnotenia odpadov zo stavebných prác v súlade s týmto vyjadrením
- pred kolaudáciou žiadame doložiť na tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva zmluvy na odber odpadov z prevádzky s oprávneným subjektom

SVP, š.p., Závod Povodie stredného Váhu II:

- započatie výstavby bude vopred ohlásené na Závod stredného Váhu II Piešťany zodpovednému úsekovému technikovi (p. Hulman 0903 456377)
- všetky zásahy do toku a ochranného pásma toku budú následne uvedené do pôvodného stavu
- žiadame prítomnosť nášho zástupcu na kolaudačnom konaní
- spravovanie výstného objektu bude prevádzkovateľ realizovať v zmysle ustanovení §47 ods. 3 a §53 vodného zákona č. 364/2004 Z.z. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa §49 ods.5 uvedeného zákona.

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

Pripomienky a námietky účastníkov konania neboli vznesené.

Odôvodnenie

Dňa 29.9.2006 požiadala obec Rudník v zastúpení starostu Bc. Ferianca o vydanie povolenia na vodnú stavbu „ČOV AT 120“ a povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. c).

Vodoprávne konanie bolo zahájené oznámením pod zn.: OÚŽP/2006/02083,O zo dňa 3.10.2006. Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa 13.10.2006. K vodoprávnemu povoleniu boli doložené nasledovné doklady:

- výpis z listu vlastníctva
- kópia z katastrálnej mapy
- územné rozhodnutie zn. A/2005/00263/Ma zo dňa 14.2.2005
- rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením zn. A/2006/00828/Ma zo dňa 10.10.2006
- vyjadrenie OÚŽP v NMNV, úsek ŠSOH zn. OÚŽP/2006/01970 zo dňa 28.9.2006
- záväzné stanovisko obce zn. 467/2006 zo dňa 1.10.2006
- súhlas obce na malý zdroj znečistenia zn. 478/2006 zo dňa 16.10.2006
- súhlas podľa §120 stavebného zákona zn. A/2006/00977/Ma zo dňa 13.10.2006
- stanovisko SVP, š.p., Riaditeľstvo OZ Piešťany zn. 4956/210/2006 zo dňa 31.10.2006
- stanovisko SVP, š.p., Závod Povodie stredného Váhu II zn. 989/101/2006 zo dňa 8.11.2006


Ich stanoviská sú skoordované a zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia.


Vodohospodársky orgán v uskutočnenom vodoprávnom konaní preskúmal žiadosť o vodoprávne povolenie a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V rámci vodoprávneho konania neboli podané námietky ani pripomienky, ktoré by z dôvodov stanovených zákonom zabraňovali rozhodnúť tak ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Podľa §4 ods.1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú obce oslobodené od poplatkov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia podľa §53 a §54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.




RNDr. Jozef Ševcech
prednosta úradu

Obec Rudník, 906 23 Rudník č.1

Dátum: 13. NOV. 2006

Podacie číslo: 532	Číslo spisu: 2006
Prílohy/listy: 3	Vybavuje: napredomci
Registratúrna značka: E/8	Znak hodn. a lehota uložená: 75

Doručí sa:

- 1, obec Rudník
 - 2, STAVIKON, architektonická, projektová a inžinierska kancelária, Vajanského 22, Piešťany – Ing. Miloslav Hoďovský
 - 3, SVP, š.p., OZ Piešťany, Závod Povodie stredného Váhu II, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
 - 4, SVP, š.p., Riaditeľstvo Odštepného závodu Piešťany, Nábrežie I. Krasku č.834/3, 921 80 Piešťany
- dotknuté orgány:
- 5, ZSE a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 - 6, SPP, a.s., LC Nové Mesto nad Váhom, Podjavorinskej 10, 915 83 Nové Mesto nad Váhom
 - 7, OÚŽP v Novom Meste nad Váhom, SP Myjava, ŠSOH
 - 8, Obvodný pozemkový úrad v Novom Meste nad Váhom
 - 9, OR HaZZ v Novom Meste nad Váhom, Odborárska 12, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
 - 10, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
 - 11, Krajský pamiatkový úrad, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín

Telefón	Fax	E-mail	Internet	IČO
++421346215686	++421346215686	homolova.lucia@my.ouzp.sk	www.my.ouzp.sk	31777287